

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0190-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

23 грудня 2025 р. до 22 грудня 2026 р.

**Сертифікат
видано**

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

ТОВ «Абсел Україна»,
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, ЄДРПОУ 38289969

Продукція

Продукция/Production

Коробки розподільчі вогнестійкі торгової марки «FLAMEBOX» для
вогнестійких кабельних ліній,
Тип: FLAMEBOX 100, FLAMEBOX 115, FLAMEBOX 140,
FLAMEBOX 165, FLAMEBOX 250.
Клас вогнестійкості P90

27.33.13

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Відповідає
вимогам**

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм України:
ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування
електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 ж)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

**Місце
виробництва**
Место производства/
Place of production

ТОВ «Абсел Україна»

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77

**Сертифікат
видано органом
сертифікації**

Сертифікат видан органом
сертифікації/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, оф. 5;
тел. (044) 457-69-23, (095) 200-82-50

**Додаткова
інформація**

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою)
системи управління якістю).

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.
Класи вогнестійкості кабельних ліній P90 забезпечується разом з застосуванням відповідно
вогнестійких кабелів типу FE 180/P90 і систем кабельного господарства (лотки, коробка,
розподільчі коробки та інш.) з відповідними класами вогнестійкості P90.

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол випробувань від 13.10.2020 №37-20 випробувальної лабораторії
ТОВ «ПРОМКЛАСТЕР» (атестат акредитації № 201395).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 173/25 від 22.12.2025 про надання сертифікації.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)